

МУП «Водоканалсервис» г.п.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

Журнал контроля качества питьевой воды по хим. и радиационным показателям за 2016 год

Казанский ярус

Соответствие СанПин	Населенный пункт	запах	цветн	мутн	рН	окис- сть	фтори- ды	общ.мин.	сух.ост.	Хлори- ды	Сульфа- ты	ион аммония	нитрит ион	нитрат ион
2.1.4.1074-01		2	20	2,6	6,0-9,0	5,0	1,5	1000	1000	350	500	2,0	3,0	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Безенчук в/з «Восточный»	Безенчук в/з «Восточный»	0,0	3,6	0,17	7,58	1,2	0,19	761	624	95	190	0,44	0,041	5,3
соответствует	Скважина № 1	0,0	3,0	0,1	7,55	1,4	0,21	719	588	71	196	0,45	0,040	5,0
соответствует	Скважина № 2	0,0	2,0	0,2	7,51	1,1	0,17	776	633	128	154	0,36	0,045	6,0
соответствует	Скважина № 3	0,0	4,0	0,2	7,51	1,1	0,21	715	568	71	162	0,51	0,060	5,5
соответствует	Скважина № 4	0,0	5,0	0,2	7,61	1,5	0,28	809	661	107	190	0,58	0,060	5,0
соответствует	Скважина № 5	0,0	4,0	0,3	7,62	1,1	0,17	938,5	814,5	85	345	0,60	0,020	5,8
соответствует	Скважина № 6	0,0	4,0	0,1	7,64	1,1	0,18	692	564	99	158	0,30	0,035	4,0
соответствует	Скважина № 7	0,0	3,0	0,1	7,52	1,2	0,14	676	542	107	126	0,25	0,030	5,5
Безенчук в/з «Западный»	Безенчук в/з «Западный»	0,0	2,3	0,23	7,61	1,3	0,21	644,8	522,8	87,7	130,7	0,22	0,153	7,5
соответствует	Скважина № 4300	0,0	3,0	0,1	7,56	1,4	0,20	643	520	86	128	0,21	0,180	8,5
соответствует	Скважина № 4394	0,0	2,0	0,4	7,62	1,2	0,22	643	522	92	128	0,38	0,160	6,0
соответствует	Скважина № 4201	0,0	2,0	0,2	7,65	1,4	0,21	648,5	526,5	85	136	0,07	0,120	8,0
Безенчук в/з «Военный городок»	Безенчук в/з «Военный городок»	0,0	6,5	0,4	7,56	1,55	0,32	518,5	390,5	55,5	67	0,52	0,310	4,1
соответствует	Скважина № б/н 1	0,0	6,0	0,3	7,55	1,5	0,32	502	375	50	64	0,58	0,310	4,2
соответствует	Скважина № б/н 2	0,0	7,0	0,5	7,58	1,6	0,31	535	406	61	70	0,45	0,310	4,0

Акчагыльский ярус

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
п.Новооренбург-ский	п.Новооренбург-ский	0,0	2,0	0,3	7,44	1,4	0,18	720	543	29	148	0,31	0,035	5,5
соответствует	Скважина № 1567	0,0	2,0	0,3	7,44	1,4	0,18	720	543	29	148	0,31	0,035	5,5

Результаты контроля качества питьевой воды по хим. и радиационным показателям за 2016 год

густкость	кальций	магний	карбонаты	гидрокарбонаты	сумма катион	сумма анион	Na+K	св.щелочн.	общая щелочн.	железо общее	хром 6-ти валент.	медь	никель	цинк	свинцов
10-10,0										0,3-1,0	0,05	1,0	0,1	5,0	0,03
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9,44	106	50	<0,5	273	197,0	563,7	39,8	<0,5	4,5	0,32	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
9,1	110	44	<0,5	262	184,9	534,0	30,3	<0,5	4,3	0,21	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
9,7	102	56	<0,5	286	201,7	574,0	43,1	<0,5	4,7	0,22	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
8,7	102	44	<0,5	294	182,0	532,6	34,9	<0,5	4,8	0,55	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
9,8	110	52	<0,5	296	211,0	598,1	47,9	<0,5	4,9	0,46	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
9,7	112	50	<0,5	248	254,7	683,8	91,8	<0,5	4,1	0,32	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
9,7	108	52	<0,5	256	175,4	517,0	14,9	<0,5	4,2	0,24	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
9,4	98	55	<0,5	268	169,2	506,5	15,7	<0,5	4,4	0,22	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
7,03	93,3	28,7	<0,5	244	174,7	470,0	51,9	<0,5	4,00	0,54	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
7,0	94	28	<0,5	246	174,0	468,7	51,2	<0,5	4,0	0,58	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
7,0	92	29	<0,5	242	174,8	468,2	52,9	<0,5	4,0	0,55	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
7,1	94	29	<0,5	244	175,4	473,1	51,8	<0,5	4,0	0,48	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
5,25	68	22,5	<0,5	256	135,8	382,90	43,8	<0,5	4,2	0,97	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
5,4	72	22,0	<0,5	254	129,9	372,5	34,4	<0,5	4,2	0,95	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
5,1	64	23	<0,5	258	141,7	393,3	53,2	<0,5	4,2	0,98	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7,1	90	32	<0,5	354	183,0	536,5	60,7	<0,5	5,8	0,28	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002
7,1	90	32	<0,5	354	183,0	536,5	60,7	<0,5	5,8	0,28	<0,01	<0,002	<0,001	<0,005	<0,002

кад-мий	марганец	алюминий	нефтепродукты	фосфаты	ПАВ анионоакт.	фенолн. Индекс	активность радона	α-радиоактивность	β-радиоактивность
0,001	0,1-0,5	0,5	0,1	3,5	0,5	0,25			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<0,001	0,18	<0,04	<0,005	0,85	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,12	<0,04	<0,005	1,0	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,19	<0,04	<0,005	0,71	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,18	<0,04	<0,005	0,70	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,28	<0,04	<0,005	0,95	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,1	<0,04	<0,005	0,75	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,21	<0,04	<0,005	0,65	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,16	<0,04	<0,005	1,20	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,046	0,30
<0,001	0,047	<0,04	<0,005	0,78	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,051	0,33
<0,001	0,065	<0,04	<0,005	0,75	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,051	0,33
<0,001	<0,01	<0,04	<0,005	0,80	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,051	0,33
<0,001	0,075	<0,04	<0,005	0,80	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,051	0,33
<0,001	0,12	<0,04	<0,005	0,88	<0,01	<0,002	8,16	0,038	0,29
<0,001	0,14	<0,04	<0,005	0,76	<0,01	<0,002	8,16	0,038	0,29
<0,001	0,090	<0,04	<0,005	1,00	<0,01	<0,002	8,16	0,038	0,29

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<0,001	0,45	<0,04	<0,005	0,71	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,043	0,26
<0,001	0,45	<0,04	<0,005	0,71	<0,01	<0,002	Менее 8,0	0,043	0,26

инженер - эксперт С.А. Гусева С.А.